


通告 Notice

消防系統警鐘特別測試 – 跟進

檔案編號：THG2/N816/25



有關消防系統警鐘特別測試，屋苑承辦商於 2025 年 12 月 9 日已進行測試第 1 座至第 7 座的消防系統警鐘，結果如下：

位置	狀況	位置	狀況
第 1 座	有部份消防裝置需更換	第 5 座	系統正常
第 2 座	系統正常	第 6 座	系統正常
第 3 座	有部份消防裝置需更換	第 7 座	系統正常
第 4 座	系統正常		

管理處著承辦商安排盡快進行餘下第 8 座至第 11 座的測試，有關日期將稍後公佈。此外，早前消防系統年檢時發現第 1 座及第 3 座需進行消防執修工程，管理處已進行招標，並將於 12 月 12 日截標後，盡快完成相關程序及安排施工，以確保消防系統持續正常運作。

如有任何查詢，可致電 2465 2233 與管業處職員聯絡。

此 致
大興花園第二期 各業戶



大興花園第二期管理處 謹啟
2025 年 12 月 10 日

